

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: zyai4b

V Olomouci 30.10.2018

Č.j. : KHSOC/28157/2018/OC/HP
Sp.zn.: KHSOC/28157/2018
Vyřizuje : Petra Krovová tel. 585719322
Počet listů: 2

Adresát:
Obec Babice
Babice 65
785 01 Šternberk

Zmocněnec :
Tomáš Uhlár
Lužice 119
785 01 Šternberk

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci k projektové dokumentaci stavby „Demolice objektu k.ú. Babice parc.č. 182, Babice č.p. 80“, k.ú. Babice, pro stavebníka Obec Babice, Babice 65, IČO: 00635260.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Olomouc (dále jen „KHS“) dne 12.10.2018 pod čj. KHSOC/28157/2018/OC/HP o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Demolice objektu k.ú. Babice parc.č. 182, Babice č.p. 80“, k.ú. Babice, pro stavebníka Obec Babice, Babice 65, IČO: 00635260, předložené zmocněncem Tomáš Uhlár, Stern – projekt s.r.o., Lužice 119, 785 01 Šternberk, na základě plné moci ze dne 6.9.2018, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst.1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst.2 písm.a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), předloženou projektovou dokumentaci, (dále jen „PD“).

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb v mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), v návaznosti na nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č.361/2007 Sb.“), a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“) vydává KHS

dle § 4 odst.2 písm.a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou PD stavby „Demolice objektu k.ú. Babice parc.č. 182, Babice č.p. 80“, k.ú. Babice, pro stavebníka Obec Babice, Babice 65, IČO: 00635260, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí: Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předmětem PD je demolice objektu, který se nachází v areálu bývalého ZD Paseka – nyní kancelářský objekt ve vlastnictví obce Babice. Objekt je v havarijním stavu, v současné době nevyužíván. Objekt je přízemní jednopodlažní se sedlovou střechou. Obvodové zdivo je tvořeno cihlou, podlahy jsou z PVC na dřevěné konstrukci. Střešní krytinu tvoří azbestová vlnovka na latění.

Orgán ochrany veřejného zdraví před prováděním bouracích prací, upozorňuje v případě výskytu azbestu při demolici výše uvedené stavby, na povinnost zaměstnavatele: ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením prací, při níž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, ohlásit tuto skutečnost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, a současně předložit hodnocení zdravotního rizika dle § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve spojení s § 20 a § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení apod.
V případě, že demoliční práce budou prováděny fyzickou osobou popř. fyzickou osobou podnikající bez zaměstnanců, a je předpoklad, že odstraňovaný materiál obsahuje azbest, je nutno z hlediska ochrany zdraví dodržovat minimální podmínky k ochraně veřejného zdraví, a to např.

- prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahující azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem kolem celého objektu s označením zákaz vstupu (např. výstražnou páskou),
- v kontrolovaném pásmu platí zákaz jídla, pití a kouření,
- před zahájením demontáže musí být zabráněno uvolňování azbestového prachu do okolí, a to tím, že se provádí postřik demontovaného materiálu přípravkem - enkapsulační roztok (např. FIXO plus, Penetration Power apod.),
- osoby provádějící demontáž v kontrolovaném pásmu musí být vybaveny ochranným oděvem (např. jednorázový oblek), a osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně dýchacího ústrojí. Použité a poškozené osobní ochranné pracovní prostředky

- str.3 k č.j.. KHSOC/28157/2018/OC/HP ze dne 30.10.2018

- a oděv je nutné ukládat do pytlů a následně zneškodnit jako kontaminovaný, nebezpečný odpad,
- technologické postupy používané při demolici by měly být neinvazivní, díly či šablony je nutno pokud možno demontovat vcelku, bez narušení celistvosti a opatřit je obalem co nejdříve po odstranění ze střechy,
- odpad obsahující azbest musí být odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu (popř. do, uzamykatelného kontejneru) opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,
- označený odpad musí být odvezen na skládku určenou k likvidaci materiálu s obsahem azbestu – nebezpečný odpad.


Vzhledem k tomu, že se demolovaná stavba nachází obytné zástavbě, posuzovala KHS demoliční práce pouze v denní době. Občané a klienti by mohli být obtěžováni hlukem během bouracích prací. Pokud se však přihlédne k hygienickým limitům hluku upravených § 12 odst. 9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a časovému období bouracích prací (nejedná se o celodenní dlouhodobý časový úsek) je nepravděpodobné, že veřejné zdraví by bylo stavebním hlukem ohroženo, poškozeno či zhoršeno. Stavební práce budou prováděny v prázdném objektu.

Důvodem pro vydání souhlasu s předloženou PD bylo, že KHS jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, shledala, že PD byla v posuzovaném rozsahu vypracována v souladu s právními předpisy uvedenými v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

Žádost o závazné stanovisko k PD stavby „Demolice objektu k.ú. Babice parc.č. 182, Babice č.p. 80“, k.ú. Babice, pro stavebníka Obec Babice, Babice 65, vedeno na KHS pod č.j. KHSOC/28157/2018/OC/HP, ze dne 12.10.2018,
PD zpracovaná Ing. Alenou Skalovou, Komenského 1, 785 01 Šternberk
Plná moc ze dne 6.9.2018 pro Tomáše Uhlára, Stern – projekt s.r.o., Lužice 119.

Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje
oddělení hygieny práce


Petra Krovová
rada oddělení hygieny práce Olomouc

Rozdělovník :

- 1) KHS – spis
- 2) Tomáš Uhlár, Lužice 119, 785 01 Šternberk, DOPORUČENĚ